

DALBY-RODE VANDVÆRK

FORBRUGERINFORMATION 2021 (jf. bekendtgørelse 871 af 21/9 2001 §30):

Navn og adr: Dalby-Rode Vandværk Amba, Karisevej 5, Dalby, 4690 Haslev. Cvr nr: 23703319

Vandværkets kontaktelefon: 20154748 (helst efter 14 på hverdage)

Formand: Bjarne Dickow, Kildebakkevej 12, Dalby, 4690 Haslev. Tlf. 22303572
Kasserer: Birthe Rasmussen, Nøddevænget 4, Dalby, 4690 Haslev. Tlf. 20129387
Driftbestyrer: Palle Meinert Pedersen, Åfaldet 6, Dalby, 4690 Haslev. Tlf. 20154748.

Drikkevandskvaliteten:

Vandets kvalitet er tilfredsstillende med hensyn til bakterier, farve, smag og lugt.

Vandet er hårdt med hårdhedsgrader på ca. 18, men vandværket har ”kalkknuser” se yderligere på hjemmeside www.dalby-rodevandvaerk.dk. Vandværket opfylder lovens krav til de testede stoffer i drikkevandet. Resultater fra seneste analyser (Vores analyselaboratorium er Eurofins Miljø og alle resultater ses <http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56188> , men desværre er er offentliggørelsen langsom, måske flere måneder efter prøveudtaget.


<u>Stof</u>	<u>Målt værdi</u>	<u>Højst tilladt</u>	<u>Sidste prøve</u>	<u>Gruppe</u>
Nikkel	0,61	20 mg/l	15.12.20	Uorganisk
Arsen	0,12	5 mg/l	15.12.20	Uorganisk
Bor	120	1000 mg/l	06.04.20	Uorganisk
Ingen stoffer i denne gruppe over detektionsgrænsen				Organisk mikroforurening
Ingen stoffer i denne gruppe over detektionsgrænsen				Pesticider og beslægtede produkter
Ammonium	0,039	0,05 mg/l	15.12.20	Kemiske hovedbestandele. B217.584
Fluorid	0,91	1,5 mg/l	06.04.20	Kemiske hovedbestandele.
Nitrat	2,6	50 mg/l	15.12.20	Kemiske hovedbestandele.
Nitrit	0,0082	0,1 mg/l	15.12.20	Kemiske hovedbestandele.
Jern	<0,01	0,1 mg/l	15.12.20	Kemiske hovedbestandele. B217.584
Coliforme	<1	0 stk/100 ml	15.12.20	Mikrobiologiske parametre.
E-coli	<1	0 stk/100 ml	11.02.21	Mikrobiologiske parametre.
Kimtal 22 C ⁰				
Vandværk	38	200 stk/ml	15.12.20	Mikrobiologiske parametre.
Ledningsnet	25	200 stk/ml	11.02.21	Mikrobiologiske parametre.
Kimtal 37 C ⁰	<1	20mg/l	15.12.20	Mikrobiologiske parametre.

Dalby-Rode Vandværks forsyningsområde er Dalby og omegn indenfor begrænsningerne:

Syd: Vordingborgvej 456
(syd for Ullerødvej og Egedevej)
Vest: Motorvejen
Nord: Turebyholmvej 29 /Tollerødvej 20
Øst: Østerskovvej / Kommunegrænse mod Fakse.

Se endvidere kort!

<http://www.faxeforsyning.dk/vand/private-vandvaerker>



Venlig hilsen Bestyrelsen 2021

□ Dalby-Rode Vandværks forsyningsområde
□ Dalby-Rode TK3 område